

ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Elektrik tesisatı **KIB-TEK** kanunları ile **IEE** (Institution of Electrical Engineers) nizamlarına ve standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Telefon ve diğer zayıf akım tesisatları **K.T Telekomünikasyon İdaresi** nizam ve standartlarına uygun olacaktır.
3. Müteahhit yetki belgesi sahibi olmalı ve inşaatta yetersiz işçi ve/ veya çocukları çalıştırmamalıdır.
4. Müteahhit tesisatı uygulanırken proje ve şartnamenin öngördüğü tüm elektrik işlerini Kontrol Mühendisinin kontrolünde yürütecektir.
5. Müteahhit plan, proje ve şartnameleri bir bütün olarak devamlı göz önünde bulunduracak ve bunları tesisata en doğru biçimde eksiksiz uygulanacaktır.
6. Elektrik sayacı pozisyonundan sonraki elektrik malzemesinin temini ve tesisi müteahhide aittir. İşçili proje müelliflerinin ve mal sahibinin kabul ve onayını alabilecek düzeyde olmalıdır. Tesisatta kullanılacak malzeme **BS** standartlarına uygun olmalı ve kullanılmadan önce Kontrol Mühendisinin onayı alınmamalıdır.
7. İşin tamamlanmasından sonra tesisatın KIB-TEK kontrolüne sunulması müteahhide aittir. Kontrolden önce müteahhit gerekli testleri yapmalı ve mümkünse tesisata iki saat süreyle tam yük testi uygulamalıdır.
8. Müteahhit KIB-TEK kontrolüne müracaat etmeden önce kontrol mühendisinden yazılı onay almalıdır.
9. Kontrol Mühendisi mal sahibi namına tesisat da ve/ veya projede tadilat yapma hakkına sahiptir.
10. Tesisat sıva altı olarak uygulanacaktır.
11. Sayaç pozisyonu için KIB-TEK görüşü alınmalıdır. Sayaç dolabı nizamlara uygun yapılmalıdır.
12. Anlaşılmayan konularda müteahhit kontrol mühendisine baş vurmali ve gerekli teknik ve/ veya idari bilgiyi almalıdır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda son söz kontrol mühendisininindir.
13. On üç maddeden oluşan iş bu şartname üç adet düzenlenmiş olup **KIBRIS TÜRK ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Vize Kurulu** tarafından vize edilmiştir.